

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TANKANLAGEN SALZKOTTEN DAMGA PLANI

İthalatçı Firma:	Baransay Akaryakıt Pompaları Ve Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ölçü Aleti Adı:	Akaryakıt Dispenseri
Marka:	Tankanlagen Salzkotten
Model / Tip:	S MPD OR Serisi, S MPD MR Serisi
Açıklama (Gerekliyse):	Bu damga planı; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 17. maddenin 11. fıkrasına istinaden, AKS-2000-34-03 numaralı Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Sistem Onay Belgesinde yer alan ve 2000 yılı öncesinde imal edilmiş Tankanlagen Salzkotten marka akaryakıt dispenserlerinin damga yerlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Ölçü Aleti Tanımı

Akaryakıt dispenseri aşağıdaki ana parçalardan oluşmaktadır.

- Brodimetre
- Pulser
- İşlemci Ünitesi (CPU)
- Emişli Pompa veya Dalgıç Pompa
- Mekanik Gösterge

2. Damga Noktaları

Bu bölümde, Tankanlagen Salzkotten marka dispensere ait damga yerleri açıklanacaktır. Şekil 1’de Tankanlagen Salzkotten marka dispenser ait genel görünüş gösterilmektedir. Şekil 2’de ise brodimetre, pulser ve emişli pompa grubu gösterilmektedir.



Şekil 1 Dispenser Genel Görünüş

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TANKANLAGEN SALZKOTTEN DAMGA PLANI



Şekil 2 Brodimetre, Pulser ve Emişli Pompa Grubu

2.1 Brodimetre

Tankanlagen Salzkotten marka dispenserlerde kullanılan brodimetrelerin damga noktaları bu bölümde açıklanacaktır. Şekil 3'te gösterilen brodimetrenin üst ve yan kapakları yerinden sökülmecek şekilde damgalanmalıdır. Damga teli, üst ve yan kapaklarda bulunan herhangi iki delikli civatadan geçmelidir. Alternatif olarak brodimetre üst kapak damgası belirtilen brodimetre kapakları üzerinde bulunan herhangi iki delikten damga teli geçirilerek damgalanır. Şekil 4'te damga telinin brodimetre kapak deliklerinden geçirilerek yapılan damgalamanın görselleri verilmiştir.



Şekil 3 Brodimetre Üst ve Yan Kapak Damgası




Şekil 4 Alternatif Brodimetre Üst ve Yan Kapak Damgası

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI


TANKANLAGEN SALZKOTTEN DAMGA PLANI

Brodimetre alt kısmında bulunan ve söküldüğünde brodimetre içindeki yakıtın boşaltılmasını sağlayan tahliye tapası sökülemeyecek biçimde Şekil 5'te belirtildiği gibi damga teli ikinci bir damga noktasından (delikli civata veya kapak deliği) geçecek şekilde damgalanmalıdır.



Şekil 5 Brodimetre boşaltma noktası damgası


Brodimetre üzerinde bulunan ayar noktası üzerinde ayar kademelerinin bulunduğu çark ve çarkı sabitlemeyi sağlayan delikli pim Şekil 6'da gösterildiği gibi yerinden çıkmayacak şekilde damgalanmalıdır.



Şekil 6 Brodimetre Ayar Çarkı Damgası

2.2 Pulser


Pulsere yapılan damga pulserin yerinden sökülmesini ve pulserin kapağının açılmasını engellemelidir. Şekil 7'de Tip 1 pulser, Şekil 8'de ise Tip 2 pulser için örnek damgalama gösterilmiştir.



Şekil 7 Tip 1 Pulser Örnek Damgalama

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI


TANKANLAGEN SALZKOTTEN DAMGA PLANI



Şekil 8 Tip 2 Pulser Örnek Damgalama

2.3 İşlemci Ünitesi (CPU/Beyin)

Tankanlagen marka dispenserlerde çeşitli tiplerde işlemci üniteleri kullanılmaktadır. Kullanılan işlemci ünitelerine ait damgalamalar bu kısımda açıklanacaktır. Şekil 9’da Tip 1 işlemci ünitesine, Şekil 10’da ise Tip 2 işlemci ünitesine (CPU/beyin) erişimin engellenmesini sağlayan ve işlemci ünitesi (CPU/beyin) muhafazasının çıkmasını engelleyen damgalar belirtilmiştir.



Şekil 9 Tip 1 İşlemci Ünitesi (CPU/Beyin) Damgalaması




Şekil 10 Tip 2 İşlemci Ünitesi Damga Planı

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TANKANLAGEN SALZKOTTEN DAMGA PLANI

2.4 Pompa Ünitesi

Akaryakıt dispenserlerinde dalgıç veya emişli pompa ünitesi kullanılır. Şekil 11’de emişli pompa ünitesi damga noktaları belirtilmiştir.



Şekil 11 Pompa Ünitesi Damga Planı

2.5 Mekanik Gösterge

Tankanlagen Salzkotten marka dispenserlerde bulunan mekanik göstergeye müdahale engellenmiş olmalıdır. Şekil 12’de mekanik göstergeye ait genel görünüş gösterilmiştir. Bu damgalama Şekil 13’te gösterilmiştir.



Şekil 12 Mekanik Gösterge Genel Görünüş



Şekil 13 Mekanik Gösterge Damgalaması